

Les performances mécaniques

■ Nature de l'élément testé :

Porte SA 1 vantail Ouverture Extérieure avec plinthe et seuil bâtiment
Dimensions H = 2400 mm et L = 1100 mm
Paumelles à clamer 2 lames 910002 : 130 kg
Kit serrure 3 points à relevage 920010

■ Nature des tests : suivant la norme NF EN 1191 (Septembre 2000)

Résistance à l'ouverture et fermeture répétée
Nombre de cycles réalisés : 1 000 000

■ Résultats de l'essai :

La porte SA SOLEAL satisfait donc à la classe 8 suivant la norme **NF EN 12400**